



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307842387

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3DCB-800E、TGM3DCB-800M； Uimp: 12kV； Ui: 1000V； Ue: DC250V； In: 500、630、700、800A； 过电流脱扣器类型：热磁式； E 型：Ics=Icu=40kA, Icw: 10kA/0.1s； M 型：Ics=Icu=70kA, Icw: 10kA/0.1s； 选择性类型：B 类； 极数：2P； 适用于隔离用； 配用的辅助触头、报警触头(CCC 证书编号:2024010305676154)： 辅助触头(1NO1NC、2NO2NC)、报警触头(1NO1NC)； OF-M3, SD-M3； Ith: 6A； Ui: 690V； Uimp: 4kV； AC-15:AC380/400/415V/1A； DC-13:DC110/220/250V/0.15A； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 22 日 有效期至：2031 年 01 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2026010307842387

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG M 3 DCB - □ □ □ / 2 □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业特征代号：TG
- (2)塑料外壳式断路器：M
- (3)设计序号：3
- (4)系列派生代号：DCB-选择性直流塑料外壳式断路器
- (5)壳架电流代号：800
- (6) 短路分断能力级别：E：经济型；M：较高分断型
- (7) 操作方式代号：无：直接操作；Z：转动手柄型操作；
- (8)极数代号：2：2 极
- (9)脱扣器型式：4：热动-短延时-电磁(三段式保护)
- (10)附件代号：
 - 00 无附件
 - 08 报警触头
 - 10分励脱扣器
 - 20辅助触头
 - 28辅助触头+报警触头
 - 60 二组辅助触头
- (11)短路短延时时间代号：
 - I 短路短延时时间15ms ； II 短路短延时时间30ms ； III短路短延时时间60ms

直流接线图：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司